


MPC-PC01D PANEL  
 3Ø3W 220V  
 PEX(150×3)×2 G38 TRAY



PC01D  
 I<sub>Cu</sub> > 25KA  
 I<sub>Cs</sub> = 50% I<sub>Cu</sub>  
 共1盤  
 顯影(3區)

CU BUS BAR 60x5mm-3(700A)

合計(KVA) 174.000

負載	SP (顯影)	SP (顯影)	SP (顯影)	SP	SP	SP	SP	SP	
燈(KVA)									0.000
力(HP)	58.000	58.000	58.000						174.000
熱(KW)									0.000

客戶  
 CUSTOMER: 晨禎營造股份有限公司

核准  
 APPROVED BY: 設計  
 DESIGNED BY: 繪圖  
 DRAWER:

**星華機電股份有限公司**  
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
 TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140  
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次  
 REV 修正摘要  
 SUMMARY 日期  
 DATE

圖名  
 TITLE: 系統單線圖

用途  
 USER: 雲林縣土庫鎮凌嘉科技  
 廠辦新建工程

設計課  
 洪志勇 設計課  
 阮家豪 設計課  
 謝啓彥 設計課  
 謝啓彥  
 保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

工號  
 WORKING NO.: 11103010 規劃日期  
 DATE: 111年04月13日  
 案號  
 DRAWING NO.: 比例  
 SCALE:

圖號  
 DWG. NO.: LA02 版次  
 REV: A  
 張數  
 SHEET NO.: /