



負載	遮煙捲簾 0.25HP×4 (B1~3F)	排煙機 40HP (R1F)	排煙機 40HP (R1F)	火警受信總機 1.5KVA (1F)	廣播主機 1.5KVA (1F)	SP	SP	
燈(KVA)				1.500	1.500			3.000
力(HP)	1.000	40.000	40.000					81.000
熱(KW)								0.000

客戶 CUSTOMER: 晨禎營造股份有限公司	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 謝啓彥	繪圖 DRAWER: 設計課 謝啓彥	<b>星華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
用途 USER: 雲林縣土庫鎮凌嘉科技 廠辦新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖					工號 WORKING NO.: 11103010	規劃日期 DATE: 111年04月13日	圖號 DWG. NO.: LA06	版次 REV: A
單位 DM: 釐米 (mm)				案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE:	張數 SHEET NO.:	/	