



合計(KVA) 7.940

負載	插座 180Vx4 10Vx4	專插 1.5KVA	插座 180Vx4	插座 180Vx3	插座 180Vx4	插座 180Vx3	插座 180Vx3	插座 180Vx5	插座 180Vx4	弱電插座 (機櫃UPS)	SP	SP	SP	SP	燈: 力: 熱:
AN(KVA)	0.760			0.540			0.540			1.000					2.840
BN(KVA)		1.500			0.720			0.900							3.120
CN(KVA)			0.720			0.540			0.720						1.980

客戶
CUSTOMER: 晨禎營造股份有限公司

用途
USER: 雲林縣土庫鎮凌嘉科技
廠辦新建工程

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啟彥	設計課 謝啟彥
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號
WORKING NO.: 11103010

規劃日期
DATE: 111年04月13日

案號
DRAWING NO.:

比例
SCALE:

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名
TITLE: 系統單線圖

圖號
DWG. NO.: LA15

張數
SHEET NO.: /

版次
REV: A