



負載	插座 180VAx4 10VAx4	專插 1.5KVA (SP)	專插 1.5KVA (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	插座 180VAx4 (SP)	弱電插座 (機櫃UPS)	SP	SP	SP	SP	燈 17.720	力 0.000	熱 0.000		
AN(KVA)	0.760				0.720			0.720			0.720			0.720			0.720			0.720		1.000					6.080			
BN(KVA)		1.500				0.720			0.720			0.720			0.720													5.820		
CN(KVA)			1.500	0.720			0.720			0.720			0.720			0.720												5.820		
合計(KVA)																									17.720					

客戶: 晨禎營造股份有限公司
 用途: 雲林縣土庫鎮凌嘉科技廠辦新建工程

核准: 設計課 洪志勇
 審核: 設計課 阮家豪
 設計: 設計課 謝啟彥
 繪圖: 設計課 謝啟彥

保留圖

單位 DM: 釐米 (mm)

星華機電股份有限公司
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
 TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號: 11103010
 案號: DRAWING NO.:

規劃日期: 111年04月13日
 比例: SCALE:

版次: REV
 修正摘要: SUMMARY
 日期: DATE

圖名: 系統單線圖
 圖號: LA16
 張數: /

版次: A
 版次 REV: A