



																		合計(KVA)	8.300		
負載	插座 180Vx4 10Vx4	專插 1.5KVA	插座 180Vx5	插座 180Vx3	插座 180Vx4	插座 180Vx3	插座 180Vx3	插座 180Vx5	插座 180Vx5	弱電插座 (機櫃UPS)	SP	SP	SP	SP	燈:	8.300	力:	0.000	熱:	0.000	
AN(KVA)	0.760			0.540				0.540		1.000											2.840
BN(KVA)		1.500			0.720			0.900													3.120
CN(KVA)			0.900			0.540			0.900												2.340

客戶 CUSTOMER:	晨禎營造股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>星華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	雲林縣土庫鎮凌嘉科技 廠辦新建工程			設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.: 11103010	規劃日期 DATE: 111年04月13日			圖號 DWG. NO.: LA16	版次 REV: A
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:						張數 SHEET NO.:	/