



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY (VA)								
CURRENT (A)								
LOAD (VA)	R							
	S							
	T							
LOAD NAME	2PPA P:19HP	2PPB P:14HP	2PPC P:2HP	(箱內)2F正負壓 排風扇電源 1.5HP*20台 3φ 220V	SPARE	SPARE	SPARE	P:77HP

客戶
CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司

用途
USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠)
新建工程(第二次變更設計)

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號
WORKING NO.: 111041302

案號
DRAWING NO.:

規劃日期
DATE: 111年04月20日

比例
SCALE: ---:---

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名
TITLE: 系統單線圖

圖號
DWG. NO.: A11

張數
SHEET NO.: /

版次
REV: A