



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL
CAPACITY (VA)												
CURRENT (A)												
LOAD (VA)	R											
	S											
	T											
LOAD NAME	插座 180VA*3	插座 180VA*6	插座 180VA*5 10VA*7	插座 180VA*4	插座 180VA*3	插座 180VA*4	飲水機專插 1500VA	2RB 3.96KVA	2RC 2.75KVA	SPARE	SPARE	L:12.78KVA

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司

核准 APPROVED BY: 審核 CHECKED BY: 設計 DESIGNED BY: 繪圖 DRAWER:

CH 建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次 REV: 修正摘要 SUMMARY: 日期 DATE:

圖名 TITLE: 系統單線圖

用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠)
新建工程(第二次變更設計)

設計課 設計課 設計課 設計課
洪志勇 謝啓彥 阮家豪 阮家豪
 保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

工號 WORKING NO.: 111041302 規劃日期 DATE: 111年04月20日
案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: ---:---

圖號 DWG. NO.: A08 版次 REV.: A
張數 SHEET NO.: /