


CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
CAPACITY (VA)											
CURRENT (A)	4.6	4.6									
LOAD (VA)	R										
	S										
	T										
LOAD NAME	平衡機 (2KW)3HP 3φ 380V	平衡機 (2KW)3HP 3φ 380V	3PPL P.12HP	PBA-3 (3F空壓機) P.104HP	預留 3F 增設 380V 機台使用 45KW*5台	預留 3F 增設 380V 機台使用 45KW*5台	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	P:126HP 450KW

(右側增設機台容量) (右側增設機台容量)

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)			設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日			圖號 DWG. NO.: A03	版次 REV.: A
	<input type="checkbox"/> 保留圖			單位: 釐米 (mm)					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---			張數 SHEET NO.:	/

3Ø4W 380-220V



3PP2 PANEL
4PP2 PANEL

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 謝啓彥	設計 DESIGNED BY: 設計課 阮家豪	繪圖 DRAWER: 設計課 阮家豪	<p>建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</p>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統複線圖
用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)	<input type="checkbox"/> 保留圖					工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日	圖號 DWG. NO.: LB02	版次 REV: A
單位 DM: 釐米 (mm)						案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---	張數 SHEET NO.: /	

