



製程設備管線配置
(屬二次水電工程)

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY (VA)										
CURRENT (A)	19.7	2.6	62.9	26.2	26.2	26.2	26.2			
LOAD (VA)	R									
	S									
	T									
LOAD NAME	高速車床 5.6KW(7.5HP) 3ø 220V	噴砂機 1HP 3ø 220V	鉗孔機 18KW(24HP) 3ø 220V	鑽孔機 7.5KW(10HP) 3ø 220V	CNC 7.5KW(10HP) 3ø 220V	CNC 7.5KW(10HP) 3ø 220V	油壓機 7.5KW(10HP) 3ø 220V	SPARE	SPARE	P:72.5HP

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司

用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠)
新建工程(第二次變更設計)

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)	

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 111041302 規劃日期 DATE: 111年04月20日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: ---:---

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	系統單線圖	
圖號 DWG. NO.:	A15	版次 REV: A
張數 SHEET NO.:	/	