



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL
CAPACITY (VA)														
CURRENT (A)														
LOAD (VA)	R													
	S													
	T													
LOAD NAME	電燈 12W-15 33W-2 9W-1, 30VA-8	電燈 33W-16 9W-1	電燈 13W*3-6 33W-6	電燈 13W*2-10	電燈 13W*2-18	電燈 13W*2-12	電燈 13W*2-15	電燈 13W*2-15	4LB 2.248KVA	4LC 4.844KVA	緊急照明專用 迴路	SPARE	SPARE	L:10.376KVA

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)			設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日			圖號 DWG. NO.: A22	版次 REV.: A
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---						張數 SHEET NO.: /	