



製程設備管線配置
(屬二次水電工程)

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL
CAPACITY (VA)																			
CURRENT (A)	2.6	9.2	9.2	9.2	7.1	20.9	2.6	9.2	9.2	7.1	20.9	2.6	2.6	9.2	7.1	20.9			
LOAD (VA)	R																		
	S																		
	T																		
LOAD NAME	藥桶 0.75KW(1HP) 3ø 220V	砂桶 2.6KW(3.5HP) 3ø 220V	砂桶 2.6KW(3.5HP) 3ø 220V	砂桶 2.6KW(3.5HP) 3ø 220V	機器手費 2KW(2.7HP) 3ø 220V	淋砂機 6KW(8HP) 3ø 220V	藥桶 0.75KW(1HP) 3ø 220V	砂桶 2.6KW(3.5HP) 3ø 220V	砂桶 2.6KW(3.5HP) 3ø 220V	機器手費 2KW(2.7HP) 3ø 220V	淋砂機 6KW(8HP) 3ø 220V	藥桶 0.75KW(1HP) 3ø 220V	藥桶 0.75KW(1HP) 3ø 220V	砂桶 2.6KW(3.5HP) 3ø 220V	機器手費 2KW(2.7HP) 3ø 220V	淋砂機 6KW(8HP) 3ø 220V	SPARE	SPARE	P:57.1HP

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)	設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日			圖號 DWG. NO.: A27	版次 REV.: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM:	釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---			張數 SHEET NO.:	/	