



製程設備管線配置
(屬二次水電工程)

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY (VA)									
CURRENT (A)	39.4	10.5	10.5	5.2	11.6	39.4			
LOAD (VA)	R								
	S								
	T								
LOAD NAME	腊淨置桶 11KW(15HP) 3φ 220V	水加熱機 3KW(4HP) 3φ 220V	水加熱機 3KW(4HP) 3φ 220V	黏結腊 加熱機 1.2KW(2HP) 3φ 220V	氫氧機 3.3KW(4.4HP) 3φ 220V	腊淨置桶 11KW(15HP) 3φ 220V	SPARE	SPARE	P:44.4HP

客戶
CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司

核准
APPROVED BY: 審核
CHECKED BY: 設計
DESIGNED BY: 繪圖
DRAWER:

版次
REV: 修正摘要
SUMMARY: 日期
DATE: 圖名
TITLE: 系統單線圖

用途
USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠)
新建工程(第二次變更設計)

設計課
洪志勇 設計課
謝啓彥 設計課
阮家豪 設計課
阮家豪

工號
WORKING NO.: 111041302 規劃日期
DATE: 111年04月20日

圖號
DWG. NO.: A27 版次
REV.: A

張數
SHEET NO.: / 單位
DM: 釐米 (mm) 比例
SCALE: ---:---

案號
DRAWING NO.: 比例
SCALE: ---:---