



製程設備管線配置  
(屬二次水電工程)

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
CAPACITY(VA)													
CURRENT(A)	52.5	52.5	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9			
LOAD(VA)	R												
	S												
	T												
LOAD NAME	射腊機 15KW(20HP) 3φ 220V	射腊機 15KW(20HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	射腊機 8KW(11HP) 3φ 220V	SPARE	SPARE	P:128HP

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司				<b>星華機電股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)					工號 WORKING NO.: 111041302 案號 DRAWING NO.:	規劃日期 DATE: 111年04月20日 比例 SCALE: ---:---	圖號 DWG. NO.:	A28	版次 REV.:	A
<input type="checkbox"/> 保留圖				單位 DM: 釐米 (mm)		張數 SHEET NO.:		/			