



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	
CAPACITY(VA)																		
CURRENT(A)																		
LOAD(VA)	R																	
	S																	
	T																	
LOAD NAME	電燈 12W-15 33W-2 9W-1, 30VA-7	電燈 33W-16	電燈 13W*3-6 33W-3	電燈 13W*3-16 33W-4	電燈 13W*3-16 33W-5	電燈 33W-16	電燈 33W-16	電燈 33W-16	電燈 33W-16	樓梯間電燈 5F~6F 6.5W*4-4 9W-1	樓梯間電燈 7F~RF 6.5W*4-2	5LB 5.278KVA	5LC 2.696KVA	5KL 7.812KVA	緊急照明專用 迴路	SPARE	SPARE	L:20.406KVA

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)			設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日	圖號 DWG. NO.: A23	版次 REV.: A		
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DIM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---		張數 SHEET NO.:	/				