



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL
CAPACITY(VA)														
CURRENT(A)														
LOAD(VA)	R													
	S													
	T													
LOAD NAME	電燈 33W-19 9W-2	電燈 33W-16 9W-2	電燈 13W*3-16 33W-1 6.5W*2-4	電燈 33W-8 13W*3-8	電燈 33W-6 13W*3-9	電燈 33W-6 13W*3-9	電燈 33W-6 13W*3-9	電燈 33W-5 13W*3-20	樓梯間電燈 4F~6F 6.5W*4-4 9W-4	樓梯間電燈 7F~RF 6.5W*4-2 9W-2	緊急照明專用 迴路	SPARE	SPARE	L:5.278KVA

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>星華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖		
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)			<input type="checkbox"/> 保留圖	<input type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪		<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日	圖號 DWG. NO.: A23			版次 REV.: A
				單位 DM: 釐米 (mm)				案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---						