


3ø4w
115/200 V
(B1F) MR1A



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY (VA)										
CURRENT (A)										
LOAD (VA)	R									
	S									
	T									
LOAD NAME	插座 180VA*3	插座 180VA*4	插座 180VA*3 10VA*2	插座 180VA*3	紅綠檢控制盤 600VA	B1RB 5.16KVA	B1RC 2.17KVA	TPC 1.56KVA	SPARE	L:11.85KVA

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司

用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠)
新建工程(第二次變更設計)

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)	

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 111041302
案號 DRAWING NO.:

規劃日期 DATE: 111年04月20日
比例 SCALE: ---:---

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	系統單線圖	
圖號 DWG. NO.:	A07	版次 REV.:
張數 SHEET NO.:	/	A