



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY (VA)										
CURRENT (A)										
LOAD (VA)	R									
	S									
	T									
LOAD NAME	潮防捲簾 1/2HP 1ø 220V	潮防捲簾 1/2HP 1ø 220V	電動鐵捲門 2HP 1ø 220V	電動鐵捲門 2HP 1ø 220V	電動鐵捲門 1HP 1ø 220V	電動鐵捲門 1HP 1ø 220V	電動鐵捲門 1/2HP 1ø 220V	1F自鎖門 1/2HP 1ø 220V	SPARE	P:8HP

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖			
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)				工號 WORKING NO.:	111041302	規劃日期 DATE:	111年04月20日	圖號 DWG. NO.:	A18	版次 REV.:	A
核准 APPROVED BY:	設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY:	設計課 謝啓彥		設計 DESIGNED BY:	設計課 阮家豪	繪圖 DRAWER:	設計課 阮家豪	張數 SHEET NO.:	/		
	<input type="checkbox"/> 保留圖				單位 DIM:	釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:				