



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY (VA)							
CURRENT (A)							
LOAD (VA)	R						
	S						
	T						
	LOAD NAME	消防煙捲簾 1/2HP 1 $\phi$ 220V	消防煙捲簾 1/2HP 1 $\phi$ 220V	E2B 2HP 1KVA	E2C 2.5HP	SPARE	SPARE

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV:	修正摘要 SUMMARY:	日期 DATE:	圖名 TITLE: 系統單線圖	
用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)	設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日			圖號 DWG. NO.: A19	版次 REV.: A
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: ---:---				張數 SHEET NO.: /	