



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY (VA)								
CURRENT (A)								
LOAD (VA)	R							
	S							
	T							
LOAD NAME	消防防煙捲簾 1/2HP 1φ 220V	消防防煙捲簾 1/2HP 1φ 220V	E3B 4HP	E3C 6.5HP	隱上型(3F除濕水) 揚水泵 1HP*1台	SPARE	SPARE	P:12.5HP

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司

用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠)
新建工程(第二次變更設計)

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM:	釐米 (mm)

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 111041302
案號 DRAWING NO.:

規劃日期 DATE: 111年04月20日
比例 SCALE: ---:---

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	系統單線圖	
圖號 DWG. NO.:	A19	版次 REV.:
張數 SHEET NO.:	/	A