



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL
CAPACITY (VA)												
CURRENT (A)												
LOAD (VA)	R											
	S											
	T											
LOAD NAME	消防產捲簾 1/2HP 1ø 220V	消防產捲簾 1/2HP 1ø 220V	電動捲門 1/2HP 1ø 220V	電動捲門 1HP 1ø 220V	電動捲門 1HP 1ø 220V	電動捲門 1HP 1ø 220V	電動捲門 1/2HP 1ø 220V	E4B 6.5HP	E4C 5HP	SPARE	SPARE	P:16.5HP

客戶 CUSTOMER: 大雅電氣股份有限公司

用途 USER: 般若科技股份有限公司般若(五廠)  
新建工程(第二次變更設計)

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DIM: 釐米 (mm)	

**星華機電股份有限公司**  
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.  
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 111041302      規劃日期 DATE: 111年04月20日

案號 DRAWING NO.:      比例 SCALE: ---:---

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	系統單線圖	
圖號 DWG. NO.:	A30	版次 REV: A
張數 SHEET NO.:	/	