



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY (VA)							
CURRENT (A)							
LOAD (VA)	R						
	S						
	T						
LOAD NAME	消防應急門 1/2HP 1φ 220V	電動機 1HP 1φ 220V	6F 消防應急門 1/2HP 1φ 220V	6F 電動機 1HP 1φ 220V	SPARE	SPARE	P:3HP

客戶: 大雅電氣股份有限公司
 用途: 般若科技股份有限公司般若(五廠)
 新建工程(第二次變更設計)

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM:	釐米 (mm)

建華機電股份有限公司
 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
 TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140
 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號: 111041302
 規劃日期: 111年04月20日

案號: _____
 比例: ---:---

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	系統單線圖	
圖號 DWG. NO.:	A30	版次 REV.:
張數 SHEET NO.:	/	A