



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)										
CURRENT(A)										
LOAD(VA)	R									
	S									
	T									
LOAD NAME	液流反應機 1/2HP 1 $\phi$ 220V	電動機櫃門 1HP 1 $\phi$ 220V	電動機櫃門 1HP 1 $\phi$ 220V	電動機櫃門 1HP 1 $\phi$ 220V	電動機櫃門 1HP 1 $\phi$ 220V	電動機櫃門 1HP 1 $\phi$ 220V	電動機櫃門 1HP 1 $\phi$ 220V	電動機櫃門 1HP 1 $\phi$ 220V	SPARE	P:7.5HP

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	般若科技股份有限公司般若(五廠) 新建工程(第二次變更設計)			<input type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 111041302	規劃日期 DATE: 111年04月20日	<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)	圖號 DWG. NO.: A18	版次 REV: A
案號 DRAWING NO.:								比例 SCALE: ---:---						