



盤名	迴路
LB1A	1.2
LB1B	1.2
L02A	3.4
L02B	3.4
L03A	4.5
L03B	4.5
L04A	4.5
L04B	4.5
L01C	8.9

緊急照明放電裝置
每30天(720小時)放電30分鐘

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統控制圖
用途 USER:	台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.: 111080401	規劃日期 DATE: 111年07月25日			圖號 DWG. NO.: LC01
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.:	/