



合計(KVA) 30.500

負載	電梯 30HP	排風扇 0.5HP	屋突照明	SP	SP	SP	
燈(KVA)							燈: 0.000
力(HP)	30.000	0.500					力: 30.500
熱(KW)							熱: 0.000
電流(A)	45.6	2.3					46.3A

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 建華機電股份有限公司 CHAN-HUA CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥	工號 WORKING NO.: 11105001	規劃日期 DATE: 111年07月25日			圖號 DWG. NO.:	LA05	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.:	/	