



負載	電梯 40HP	排風扇 0.5HP	屋突照明	SP	SP	SP	
燈(KVA)							燈: 0.000
力(HP)	40.000	0.500					力: 40.500
熱(KW)							熱: 0.000
電流(A)	60.8	2.3					61.5A

客 戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司	核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE:
用 途 USER:	台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥	工 號 WORKING NO.: 11105001	規劃日期 DATE: 111年07月25日		圖 號 DWG. NO.: LA05
		□ 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)		案 號 DRAWING NO.:	比 例 SCALE:		版次 REV: A
									張 數 SHEET NO.: /

CH 建華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.
TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140
廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號

系統單線圖