



合計(KVA) 15.500

負載	電梯 15HP	排風扇 0.5HP	屋突照明	SP	SP	SP	
燈(KVA)							燈: 0.000
力(HP)	15.000	0.500					力: 15.500
熱(KW)							熱: 0.000
電流(A)	22.8	2.3					23.6A

客 戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司	核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	 <b>建華機電股份有限公司</b> CHAN-HUA CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE:	系統單線圖	
用 途 USER:	台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程	<div>設計課</div> <div>阮家豪</div>	<div>設計課</div> <div>阮家豪</div>	<div>設計課</div> <div>謝啟彥</div>	<div>設計課</div> <div>謝啟彥</div>	工 號 WORKING NO.: 11105001	規劃日期 DATE: 111年07月25日			圖 號 DWG. NO.:	LA05	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)		案 號 DRAWING NO.:	比 例 SCALE:			張 數 SHEET NO.:	/	