



負載	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx3	插座 180VAx5	R01C PANEL (辦公室棟) 4.680KVA	R03C PANEL (辦公室棟) 5.760KVA	R04C PANEL (辦公室棟) 6.300KVA	R05C PANEL (辦公室棟) 3.060KVA	R06C PANEL (辦公室棟) 8.920KVA	無線網路插座	SP	SP	燈: 力: 熱:
AN(KVA)	0.720			0.900				1.800	1.620	2.340	0.720	2.700				10.800
BN(KVA)		0.720			0.720			1.620	2.160	1.980	1.080	2.800				11.080
CN(KVA)			0.720			0.540	0.900	1.260	1.980	1.980	1.260	3.420				12.060
電流(A)	6.5	6.5	6.5	8.2	6.5	4.9	8.2	14.2	17.5	19.1	9.3	27.1				103.1A

客戶 CUSTOMER:	大雅電氣工程股份有限公司				建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號				版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	台灣維順工業股份有限公司 台中工業區廠辦新建工程								工號 WORKING NO.:	11105001	規劃日期 DATE:	111年07月25日	圖號 DWG. NO.:	LA12
	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<input type="checkbox"/> 保留圖				案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:				
	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 謝啟彥	設計課 謝啟彥	單位 DM: 釐米 (mm)									
					張數 SHEET NO.:				/					