



負載名稱	照明 插座 20VAx2x5 40VAx3 180VAx4	照明 插座 20VAx2x3 40VAx3 180VAx3	PANEL I-R2a	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.04	0.78	2.78										4.6
負載分配 (KVA)	A	1.04	1.04										2.08
	B		0.78	0.78									1.56
	C			0.96									0.96
負載電流 (A)	9.5	7.1	8.4										14.0

註: 預留25%擴充空間

客戶 CUSTOMER: 隆程水電工程	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN-HUA TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖	
	用途 USER: 火車頭園區統包工程二期	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡		設計課 黃俊維	工號 WORKING NO.: 111101301	規劃日期 DATE: 111年12月21日		
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.: /	