



負 載 名 稱	照明 插座 20VAx2x5 40VAx3 180VAx4	照明 插座 20VAx2x3 40VAx3 180VAx3	照明 插座 20VAx2x4 40VAx2 180VAx3	插座 180VAx1	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	合計
負載容量 (KVA)	1.04	0.78	0.78	0.18											2.78
負載分配 (KVA)	A	1.04													1.04
	B		0.78												0.78
	C			0.78	0.18										0.96
負載電流 (A)	9.5	7.1	7.1	1.6											8.4

註: 預留25%擴充空間

客戶 CUSTOMER: 隆程水電工程	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
	用途 USER: 火車頭園區統包工程二期	設計課 阮家豪	設計課 阮家豪	設計課 張逸凡		設計課 黃俊維	工號 WORKING NO.: 111101301	規劃日期 DATE: 111年12月21日	圖號 DWG. NO.: LA09
					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:20	張數 SHEET NO.: /		