



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	540	540	540	540	720	900	360	960	720	1500				8040
CURRENT(A)	6.5	4.9	4.9	4.9	4.9	6.5	8.2	3.3	8.7	6.5	13.6				26.7
LOAD(VA)	R			540			900			720					2880
	S		540		540			360			1500				2940
	T			540		540			960						2220
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx3	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx2	插座 180VAx5 小燈斗 30VAx2	插座 180VAx4	廚房專插 1.5KVA	消防回路	SPARE	SPARE	L:8.04KVA

客戶: 昇陽水電工程行

核准: APPROVED BY: 設計: DESIGNED BY: 繪圖: DRAWER:

星華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

版次: REV: 修正摘要: SUMMARY

日期: DATE 圖名: 系統單線圖

用途: 臺中市臺中地區農會
四民辦事處新建工程

設計課: 洪志勇
設計課: 阮家豪
設計課: 謝啓彥
設計課: 葉珈均
單位 DM: 釐米 (mm)

工號: WORKING NO.: 111120101 規劃日期: DATE: 111年11月21日
案號: DRAWING NO.: 比例: SCALE: 1:25

張數: SHEET NO.: /

圖號: DWG. NO.: LA04 版次: REV: A