



| CKT NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------|------|-------|-------|-----------|
| CAPACITY(VA) | 720 | 720 | 900 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 780 | 540 | 720 | 1500 | | | | | 9660 |
| CURRENT(A) | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 7.1 | 4.9 | 6.5 | 13.6 | | | | | 35.5 |
| LOAD(VA) | R | 720 | | 720 | | | 720 | | | 540 | | | | | | | 2700 |
| | S | | 720 | | | 720 | | | 900 | | 720 | | | | | | 3060 |
| | T | | | 900 | | | 720 | | | 780 | | 1500 | | | | | 3900 |
| LOAD NAME | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx5 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx4 | 插座 180VAx5 | 插座 180VAx4 小燈斗 30VAx2 | 插座 180VAx3 | 插座 180VAx4 | 廚房專插 1.5KVA | 廚房專插 1.5KVA SPARE | 消防回路 | SPARE | SPARE | L:9.66KVA |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 客戶 CUSTOMER: | 昇陽水電工程行 | 核准 APPROVED BY: | 審核 CHECKED BY: | 設計 DESIGNED BY: | 繪圖 DRAWER: | 建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號 | 版次 REV | 修正摘要 SUMMARY | 日期 DATE | 圖名 TITLE: | 系統單線圖 | |
| 用途 USER: | 臺中市臺中地區農會 四民辦事處新建工程 | 設計課 洪志勇 | 設計課 阮家豪 | 設計課 謝啓彥 | 設計課 葉珈均 | | 工號 WORKING NO.: 111120101 | 規劃日期 DATE: 111年11月21日 | | | 圖號 DWG. NO.: LA05 | 版次 REV: A |
| | | <input type="checkbox"/> 保留圖 | | 單位 DM: 釐米 (mm) | 案號 DRAWING NO.: | | 比例 SCALE: 1:25 | | | | 張數 SHEET NO.: / | |