



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTAL
CAPACITY(VA)	720	720	540	720	720	720	900	720	780	1080				7620
CURRENT(A)	6.5	6.5	4.9	6.5	6.5	6.5	8.2	6.5	7.1	9.8				31.1
LOAD(VA)	R			720						1080				3420
	S	720			720			720						2160
	T			540		720			780					2040
LOAD NAME	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx3	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx4	插座 180VAx5	插座 180VAx4	插座 180VAx4 小燈斗 30VAx2	插座 180VAx6	消防回路	SPARE	SPARE	L:7.62KVA

客戶 CUSTOMER: 昇陽水電工程行	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 謝啟彥	繪圖 DRAWER: 設計課 葉珈均	建華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖		
用途 USER: 臺中市臺中地區農會 四民辦事處新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖					工號 WORKING NO.: 111120101	規劃日期 DATE: 111年11月21日			圖號 DWG. NO.: LA06	版次 REV: A
			單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:25				張數 SHEET NO.: /	