



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	15000	10000	500	1500	2500	2500			32000
CURRENT(A)	22.8	15.2	2.3	6.8	11.4	11.4			51.5
LOAD(VA)	R	5000	3334	500		2500			11334
	S	5000	3333		1500				9833
	T	5000	3333			2500			10833
LOAD NAME	VRV空調主機 15HP(電力) (RF)	VRV空調主機 10HP(電力) (RF)	排風機 0.5HP	全熱交換器 1.5HP	室內送風機 2.5HP	室內送風機 2.5HP	SPARE	SPARE	P:32HP

客戶 昇陽水電工程行

用途 臺中市臺中地區農會  
四民辦事處新建工程

核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:
設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 葉珈均
<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	

**星華機電股份有限公司**  
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.  
TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140  
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 111120101 規劃日期 DATE: 111年11月21日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:25

版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE

圖名 TITLE:	圖號 DWG. NO.:	版次 REV:
系統單線圖	LA05	A
張數 SHEET NO.:	/	