



屬水電工程
↑
屬空調工程

CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	13000	10000	500	1500	2500	2500			30000
CURRENT(A)	19.8	15.2	2.3	6.8	11.4	11.4			48.5
LOAD(VA)	R	4334	3334	500			2500		10668
	S	4333	3333		1500				9166
	T	4333	3333			2500			10166
LOAD NAME	VRV空調主機 13HP(電力) (RF)	VRV空調主機 10HP(電力) (RF)	排風機 0.5HP	全熱交換器 1.5HP	室內送風機 2.5HP	室內送風機 2.5HP	SPARE	SPARE	P-30HP

客戶 CUSTOMER: 昇陽水電工程行	核准 APPROVED BY: 設計課 洪志勇	審核 CHECKED BY: 設計課 阮家豪	設計 DESIGNED BY: 設計課 謝啟彥	繪圖 DRAWER: 設計課 葉珈均	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖	
用途 USER: 臺中市臺中地區農會 四民辦事處新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖					工號 WORKING NO.: 111120101	規劃日期 DATE: 111年11月21日		圖號 DWG. NO.: LA05	版次 REV: A
	單位 DM: 釐米 (mm)					案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:25		張數 SHEET NO.: /	