



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(KVA)	10	5	5	10	5	5			40
CURRENT(A)	15.2	7.5	7.5	15.2	7.5	7.5			60.78
LOAD NAME	箱型冷氣 10HP	水泵 5HP	水泵 5HP	箱型冷氣 10HP	水泵 5HP	水泵 5HP	SP	SP	

備註:本工程只在盤體預留空調NFB及相關設備，NFB二次配管配線為二次工程。

客戶 CUSTOMER:	大勝系統工程股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	貝民股份有限公司 硫酸銨 二場新建工程			設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 謝啓彥		工號 WORKING NO.: 111120201	規劃日期 DATE: 111年12月07日			圖號 DWG. NO.: A04	版次 REV: A
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)			案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE:			張數 SHEET NO.:	/	