



負載名稱	照明	照明	照明	照明	照明	緊急照明燈	緊急照明燈	SP	SP	SP	SP	SP	SP	合計
負載內容	40VA*14	40VA*11	40VA*40	40VA*40	40VA*32	500VA	500VA							6.48KVA
負載容量	A	560		1600			500							2660
	B		440											1720
	C			1600			500							2100
負載電流		560VA	440VA	1600VA	1600VA	1280VA	500VA	500VA						
		2.2A	2.2A	7.3A	7.3A	5.8A	2.3A	2.3A						12.1A
幹線負載	T=6.48KVA=9.8A													

客戶 CUSTOMER: 聯順水電工程有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖	
用途 USER: 考古遺址出土遺物典藏庫房 修復再利用工程及空間建置案	<input type="checkbox"/> 保留圖	<input type="checkbox"/> 設計課 洪志勇	<input type="checkbox"/> 設計課 阮家豪	<input type="checkbox"/> 設計課 謝啓彥	<input type="checkbox"/> 設計課 葉珈均	工號 WORKING NO.: 111120701	規劃日期 DATE: 111年12月19日		圖號 DWG. NO.: A01	版次 REV: A
			單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:10				張數 SHEET NO.: /	