



負載名稱	排煙機 20HP	鐵捲門	鐵捲門	鐵捲門	鐵捲門	鐵捲門	鐵捲門	鐵捲門	鐵捲門	鐵捲門	遮煙捲簾	E2P	RP	SP	SP		SP	SP	合計
負載內容	20HP	1HP	1HP	1HP	1HP	1HP	1HP	1HP	1HP	1HP	1HP		0.1KVA 10HP						0.1KVA 63HP
負載容量	A	6666	1000			1000				1000			3433						21763
	B	6667		1000									3333						20668
	C	6667			1000				1000				3334						20669
負載電流																			
		30.3A	4.5A	4.5A	4.5A	4.5A	4.5A	4.5A	4.5A	4.5A	4.5A		15.3A						98.9A
幹線負載	T=0.1KVA+63HP=95.9A																		

客戶 聯順水電工程有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	
用途 考古遺址出土遺物典存庫房 修復再利用工程及空間建置案	<input type="checkbox"/> 保留圖	<input type="checkbox"/> 單位 DM: 釐米 (mm)	工號 WORKING NO.: 111120701		規劃日期 DATE: 111年12月19日				系統單線圖	
	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 葉珈均	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:10			圖號 DWG. NO.: A02	版次 REV: A
									張數 SHEET NO.: /	