



負載名稱	1P	2P	ATS	ACP				實際電壓 SC	實際電壓 SC	實際電壓 SC	實際電壓 SC	實際電壓 SC	實際電壓 SC
負載內容	16.08KVA	6.48KVA	0.1KVA 83HP	40HP				(380V) 7.4KVAR	(380V) 7.4KVAR	(380V) 7.4KVAR	(380V) 7.4KVAR	(380V) 7.4KVAR	(380V) 7.4KVAR
負載容量	A 5293	2660	28431	13333									
	B 5273	1720	27332	13333									
	C 5514	2100	27337	13334									
負載電流	50.1A	12.1A	129.2A	60.6A				11.3A	11.3A	11.3A	11.3A	11.3A	11.3A
幹線負載	T=22.66KVA+123HP=221.4A												

客戶 CUSTOMER: 聯順水電工程有限公司		核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<div><div>建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</div></div>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖	
用途 USER: 考古遺址出土遺物典藏庫房 修復再利用工程及空間建置案	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啟彥	設計課 葉珈均	工號 WORKING NO.: 111120701		規劃日期 DATE: 111年12月19日			圖號 DWG. NO.: A01	版次 REV: A
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:10			張數 SHEET NO.: /	

