



| CKT NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| CAPACITY(VA) | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | | | | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 15000 | 83500 |
| CURRENT(A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.5 | | | | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 22.7 | 127.3 |
| LOAD(VA) | R | 2500 | 2500 | | | | | | | | 6006 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 28006 |
| | S | | | | 1500 | 1500 | 1000 | | | | 5997 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | 27997 |
| | T | 2500 | | 1500 | | | | | | | 6497 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 27497 |
| LOAD NAME | 照明250W-10 | 照明250W-10 | 照明250W-10 | 220V專插 1.5KW | 220V專插 1.5KW | 220V專插 1.5KW | 電動鐵捲門 0.5HPx2 | SPARE | SPARE | SPARE | 1AP1 | 2AP2 | 3AP2 | 4AP7 | TR | P:13.5KVA (含10HP) L:70KVA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| 客 戶 CUSTOMER: 和技工程實業股份有限公司 | | 核 准 APPROVED BY: | 審 核 CHECKED BY: | 設 計 DESIGNED BY: | 繪 圖 DRAWER: | <div>華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</div> | | 版次 REV | 修 正 摘 要 SUMMARY | | 日期 DATE | 圖 名 TITLE: 系統單線圖 | |
| 用 途 USER: 明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程 | | <div>設計課 洪志勇</div> | <div>設計課 阮家豪</div> | <div>設計課 謝啓彥</div> | <div>設計課 阮家豪</div> | 工 號 WORKING NO.: 112010501 | 規劃日期 DATE: 113年01月05日 | | | | 圖 號 DWG. NO.: LA09 | 版次 REV: A | |
| | | <input type="checkbox"/> 保留圖 | | 單 位 DM: 釐米 (mm) | | 案 號 DRAWING NO.: | | 比 例 SCALE: 1:25 | | | 張 數 SHEET NO.: / | | |