



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
CAPACITY(VA)	3250	3500	1000	1000	20000				28750
CURRENT(A)	14.8	15.9	4.5	4.5	30.4				46.2
LOAD(VA)	R	3250			6666				9916
	S		1000	1000	6667				8667
	T		3500		6667				10167
LOAD NAME	照明250W-13	照明250W-14	電動鐵捲門 0.5HPx2	電動鐵捲門 0.5HPx2	污泥壓縮機 20HP	SPARE	SPARE	SPARE	L:6.75KVA P:22KVA (含20HP)

客 戶 CUSTOMER:		和技工程實業股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	<div><div><div><div></div><div>CH</div></div><div>華華機電股份有限公司</div><div>CHAN HUA MACHINERY &amp; ELECTRIC CO.,LTD.</div><div>TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140</div><div>廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</div></div></div>		版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY		日期 DATE	圖 名 TITLE:		系統單線圖	
用 途 USER:		明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程		<div>設計課 洪志勇</div>	<div>設計課 阮家豪</div>	<div>設計課 謝啓彥</div>	<div>設計課 阮家豪</div>	工 號 WORKING NO.: 112010501		規劃日期 DATE: 113年01月05日		圖 號 DWG. NO.: LA20		版次 REV: A			
				<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)		案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE: 1:25		張 數 SHEET NO.: /					