



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	300	1500			100	7500	9400
CURRENT(A)	1.4	6.8			0.5	11.4	18.2
LOAD(VA)	R				100	2500	2600
	S	300				2500	2800
	T		1500			2500	4000
LOAD NAME	照明50VAx5 + 浴廁換氣機 50VA	分離式冷氣主機1.5HP	SPARE	SPARE	1PD	TR	P:1.5KVA (含 1.5HP) L:7.9KVA

客戶 CUSTOMER: 和技工程實業股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	華華機械股份有限公司 CHAN-HUA TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:
	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪		工號 WORKING NO.: 112010501	規劃日期 DATE: 113年01月05日		
用途 USER: 明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:25				張數 SHEET NO.: /