



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	
CAPACITY(VA)	900	540	540	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	540	540	1080	540	1080	1080	900	360	360	360	360	360	360	1080			14580	
CURRENT(A)	8.2	4.9	4.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4.9	4.9	9.8	4.9	9.8	9.8	8.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	9.8			44.2	
LOAD(VA)	R																													4860	
	S																													4860	
	T																													4860	
	900	540	540	360	360		360		360			360			540			1080	1080		360		360		360		360	1080			4860
LOAD NAME	插座180VAx5	插座180VAx3	插座180VAx3	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx3	插座180VAx3	插座180VAx6	插座180VAx3	插座180VAx6	插座180VAx6	插座180VAx5	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx6	S/PARE	S/PARE	L:14.58KVA	

客戶 CUSTOMER:	和技工程實業股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<div><div>華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</div></div>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:系統單線圖		
用途 USER:	明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪						圖號 DWG. NO.:LA07	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)							張數 SHEET NO.: /	
							案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:25			