




CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TOTAL
CAPACITY(VA)	2250	2250	2250	2250	3250	3500	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500			37250
CURRENT(A)	10.2	10.2	10.2	10.2	14.8	15.9	2.3	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8			58.0
LOAD(VA)	R	2250														1500	1500	1500	1500	1500	1500			12750
	S					3250			1500	1500	1500	1500	1500		1500									12250
	T		2250	2250	2250		3500	500						1500										12250
LOAD NAME	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-13	照明250W-14	電動搬推門 0.5HP	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	SPARE	SPARE	P:0.5KVA (含 0.5HP) L:36.75KVA

客戶 CUSTOMER:	和技工程實業股份有限公司			核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	 華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04) 23581130 FAX: (04) 23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號		版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	
用途 USER:	明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程			設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	工號 WORKING NO.: 112010501	規劃日期 DATE: 113年01月05日				圖號 DWG. NO.: LA15	版次 REV: A
				<input type="checkbox"/> 保留圖	單位 DM: 釐米 (mm)			案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:25				張數 SHEET NO.: /	