



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL
CAPACITY(VA)	2250	2250	2250	2250	3250	3500	500	1500	1500	1500	1500	2000	4000	10000	4000	500	500	500	500	4000			48250
CURRENT(A)	10.2	10.2	10.2	10.2	14.8	15.9	2.3	6.8	6.8	6.8	6.8	3.0	6.1	15.2	6.1	0.8	2.3	2.3	2.3	6.1			74.6
LOAD(VA)	R	2250						1500		1500	1500	666	1334	3334	1334	166		500	500	1334			15918
	S	2250		2250	2250		500					667	1333	3333	1333	167	500			1333			15916
	T					3250	3500		1500			667	1333	3333	1333	167				1333			16416
LOAD NAME	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-13	照明250W-14	電動鐵捲門 0.5HP	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	220V專插 1.5KW	穿劍式打包機 2HP	動力磅秤輸送 機4HP	上打式打包機 10HP	封口機4HP	電動輸送帶 5HP	鉗釘機1.5HP	鉗釘機1.5HP	鉗釘機1.5HP	空壓機4HP	SPARE	SPARE	P:26.5KVA (含34HP) L:21.75KVA

客 戶 CUSTOMER:	和技工程實業股份有限公司	核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	<div><div><div>CH</div><div>華華機電股份有限公司</div><div>CHAN-HUA</div></div><div>CHAN HUA MACHINERY &amp; ELECTRIC CO.,LTD. TEL:(04)23581130 FAX:(04)23581140 廠址:台中市南屯區工業 25 路 25 號</div></div>	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE:系統單線圖		
用 途 USER:	明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彦	設計課 阮家豪		工 號 WORKING NO.: 112010501	規劃日期 DATE: 113年01月05日			圖 號 DWG. NO.: LA16	版次 REV: A
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)			案 號 DRAWING NO.:	比 例 SCALE: 1:25			張 數 SHEET NO.: /	