



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	2250	2250	2250	2250	3250	3500	500			16250
CURRENT(A)	10.2	10.2	10.2	10.2	14.8	15.9	2.3			26.1
LOAD(VA)	R	2250			3250					5500
	S		2250			3500				5750
	T			2250	2250		500			5000
LOAD NAME	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-9	照明250W-13	照明250W-14	電動鐵捲門 0.5HP	SPARE	SPARE	P:0.5KVA (含 0.5HP) L:15.75KVA

客戶 CUSTOMER:	和技工程實業股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	工號 WORKING NO.: 112010501	規劃日期 DATE: 113年01月05日		圖號 DWG. NO.: LA22	版次 REV: A	張數 SHEET NO.: /
		<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:25			