



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	TOTAL
CAPACITY(WA)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	180	720	1080	540	360	1500			13020
CURRENT(A)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	1.6	6.5	9.8	4.9	3.3	13.6			41.5	
LOAD(VA)	R																																
	S			360	360	360			360	360				360	360			360	360					360			1080			360			
	T	360	360				360	360			360				360	360	360		360									720			1500		
LOAD NAME	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2	插座180V/Ax2

客 戶 CUSTOMER:		和技工程實業股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	<div><div><div><div><div></div><div>CH</div></div><div>華華機電股份有限公司</div><div>CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.</div><div>TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140</div><div>廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</div></div></div><div>版次 REV</div><div>修正摘要 SUMMARY</div><div>日期 DATE</div><div>圖 名 TITLE:</div><div>系統單線圖</div></div>			
用 途 USER:		明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程		<div>設計課 洪志勇</div>	<div>設計課 阮家豪</div>	<div>設計課 謝啓彥</div>	<div>設計課 阮家豪</div>	<div>工 號 WORKING NO.: 112010501</div>	<div>規劃日期 DATE: 113年01月05日</div>	<div>圖 號 DWG. NO.: LA26</div>	<div>版次 REV: A</div>
				<div><input type="checkbox"/> 保留圖</div>		<div>單 位 DM: 釐米 (mm)</div>		<div>案 號 DRAWING NO.:</div>	<div>比 例 SCALE: 1:25</div>	<div>張 數 SHEET NO.: /</div>	