



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
CAPACITY(VA)	300	1500	1500	1500				540	540	5880
CURRENT(A)	2.7	13.6	13.6	13.6				4.9	4.9	18.5
LOAD(VA)	R			1500					540	2040
	S	300	1500							1800
	T			1500				540		2040
LOAD NAME	插座180VA + 電沖30VAx4	飲水機專插 1.5KVA	飲水機專插 1.5KVA	投飲機專插 1.5KVA	SPARE	SPARE	SPARE	4AL3	4ALC	H:3KVA L:2.88KVA

客戶 和技工程實業股份有限公司

用途 明昌國際工業股份有限公司
廠房宿舍新建工程

核准 審核 設計 繪圖
APPROVED BY: CHECKED BY: DESIGNED BY: DRAWER:

設計課 設計課 設計課 設計課
洪志勇 阮家豪 謝啓彥 阮家豪

保留圖 單位 DM: 釐米 (mm)

華華機電股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號 WORKING NO.: 112010501 規劃日期 DATE: 113年01月05日

案號 DRAWING NO.: 比例 SCALE: 1:25

修正摘要 SUMMARY

版次 REV 日期 DATE

圖名 TITLE: 系統單線圖

圖號 DWG. NO.: LA23 版次 REV: A

張數 SHEET NO.: /