



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
CAPACITY(VA)	420	900	900	1500				3720
CURRENT(A)	3.8	8.2	8.2	13.6				13.6
LOAD(VA)	R	900						900
	S			1500				1500
	T	420		900				1320
LOAD NAME	插座180VAx2 + 電沖30VAx2	插座180VAx5	插座180VAx5	飲水機專插 1.5KVA	SPARE	SPARE	SPARE	H:1.5KVA L:2.22KVA

客戶
CUSTOMER: 和技工程實業股份有限公司

用途
USER: 明昌國際工業股份有限公司
廠房宿舍新建工程

核准
APPROVED BY:

設計課
洪志勇

審核
CHECKED BY:

設計課
阮家豪

設計
DESIGNED BY:

設計課
謝啓彥

繪圖
DRAWER:

設計課
阮家豪

CH 華華機械股份有限公司
CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD.
TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140
廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號

工號
WORKING NO.: 112010501

案號
DRAWING NO.:

規劃日期
DATE: 113年01月05日

比例
SCALE: 1:25

版次
REV

修正摘要
SUMMARY

日期
DATE

圖名
TITLE:

系統單線圖

圖號
DWG. NO.:

LA19

版次
REV:

A

張數
SHEET NO.:

/