



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
CAPACITY(VA)	20000	20000	500	100			40600
CURRENT(A)	30.4	30.4	2.3	0.5			62.9
LOAD(VA)	R	6666	6666	100			13432
	S	6667	6667				13334
	T	6667	6667	500			13834
LOAD NAME	垂直倉設備 20HP	貨梯設備20HP	電動鐵捲門 0.5HP	照明50VAx2	SPARE	SPARE	P:40.5KVA (含40.5HP) L:0.1KVA

客 戶 CUSTOMER: 和技工程實業股份有限公司		核 准 APPROVED BY:	審 核 CHECKED BY:	設 計 DESIGNED BY:	繪 圖 DRAWER:	 華華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修 正 摘 要 SUMMARY	日期 DATE	圖 名 TITLE: 系統單線圖		
用 途 USER: 明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程	 設計課 洪志勇	 設計課 阮家豪	 設計課 謝啓彥	 設計課 阮家豪	工 號 WORKING NO.: 112010501		規劃日期 DATE: 113年01月05日				圖 號 DWG. NO.: LA27	版次 REV: A
					案 號 DRAWING NO.:		比 例 SCALE: 1:25			張 數 SHEET NO.: /		
					<input type="checkbox"/> 保留圖		單 位 DM: 釐米 (mm)					