



CKT NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL
CAPACITY(VA)	360	360	360	630	360	540	540	360	540	360	720	540							5310
CURRENT(A)	3.3	3.3	3.3	5.7	3.3	4.9	4.9	3.3	4.9	3.3	6.5	4.9							16.4
LOAD(VA)	R	360				540	540				720								1800
	S			360					540	360		540							1800
	T		360		630	360		360											1710
LOAD NAME	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx2	插座180VAx3 + 電沖30VAx3	插座180VAx2	插座180VAx3	插座180VAx3	插座180VAx2	插座180VAx3	插座180VAx2	插座180VAx4	插座180VAx3	插座180VAx3	插座180VAx3	插座180VAx3	插座180VAx3	SPARE	1LB	L-5.31KVA

客戶 CUSTOMER: 和技工程實業股份有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	華華機電股份有限公司 CHAN-HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	
	用途 USER: 明昌國際工業股份有限公司 廠房宿舍新建工程	設計課 洪志勇	設計課 阮家豪	設計課 謝倍彥		設計課 阮家豪	工號 WORKING NO.: 112010501	規劃日期 DATE: 112年08月16日		
	<input type="checkbox"/> 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)		案號 DRAWING NO.:	比例 SCALE: 1:25			圖號 DWG. NO.: LA03	版次 REV: A
									張數 SHEET NO.: /	